

Beschl.-Nr. 12

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 29.11.2019

Betreff: Ausstattung der Feuerwachen der Stadt Landshut mit Brandmeldeanlagen;
Antrag von Stadtrat Rudolf Schnur, CSU-Fraktion, Nr. 983 vom 31.07.2019

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll

Von den 10 Mitgliedern waren 9 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig
mit 9 gegen 0 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Die mit der Feuerwehr abgestimmte und deutlich kostengünstigere Überwachung der Feuerwachen mit funkvernetzten Rauchmeldern soll weiterverfolgt und exemplarisch im Feuerwehrhaus Achdorf ausgeführt werden. Vom Ergebnis wird dem Bausenat berichtet.

Landshut, den 29.11.2019

STADT LANDSHUT



Alexander Putz
Oberbürgermeister

