

Beschl.-Nr. 9

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 27.11.2020

Betreff: Neubau Grundschulen;
Infektionsschutz - Lüftungskonzept

Referent: i. A. Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Murr

Von den 11 Mitgliedern waren 11 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig
mit 11 gegen 0 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Das Lüftungskonzept mit mechanischer Grundlüftung und zusätzlicher natürlicher Belüftung über Fenster und Außentüren in den Klassenzimmern wird als Maßnahme zur Reduzierung eines möglichen Infektionsrisikos als angemessen befunden und soll in der geplanten Art und Weise ausgeführt werden. Auch die baulichen Gegebenheiten tragen zum Infektionsschutz bei. Weitere technische Maßnahmen scheinen im Verhältnis zum wirtschaftlichen Aufwand (Investition und Unterhalt) nicht sinnvoll.
3. Die im Lernzentrum zentral angeordneten Waschbecken-Anlagen mit 3 Waschbecken werden ergänzend zu den 2 x 2 Waschbecken der Toilettenanlagen als ausreichend für ein Cluster angesehen.

Landshut, den 27.11.2020

STADT LANDSHUT



Alexander Putz
Oberbürgermeister

