

Anlage zu

**Barrierefreiheit Altstadt Landshut
Einmündungsbereich Altstadt / Theaterstraße**

Musterflächen



2019



Dezember 2020

linke Seite

fertig gelieferte
Zementschlämme
von Betonwerk
(SSM 600)

rechte Seite

Granitbrechsand 0/2 und
Trasszement
Mischung Fugenmaterial vor
Ort
→ dunkler, jedoch nicht die
erforderliche Härte