



Vorabstimmungnahme SG Wasserwirtschaft - Starkregen

05.03.2025

**Geplante Erweiterung Rewe Markt - Rennweg 19, 84034 Landshut**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das oben genannte Vorhaben ist auf Fl.-Nr. 2122 Gmkg. Landshut geplant. In den hydraulischen Berechnungen des integralen Sturzflutrisikomanagement-Konzepts der Stadt Landshut ist eine Ausuferung des Hammerbaches bei einem 100-jährlichen Starkregenereignis zu erkennen. Eine Nachvermessung des Uferbereiches hat ergeben, dass die aktuell bestehende Ufermauer geringfügig die Höhe der berechneten Ausuferung übersteigt. Es ist somit davon auszugehen, dass das Flurstück im Bereich der geplanten Erweiterung entgegen der Berechnung nicht mehr von Starkregeneinstau aus Richtung des Hammerbaches betroffen ist. Dennoch empfehlen wir eine starkregenangepasste Bauweise der geplanten Erweiterung, da es aufgrund von Wind und Wellenschlag dennoch zu einer Betroffenheit im Starkregenfall kommen kann.

