

Beschl.-Nr. 1

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Umweltsenats vom 11.04.2011

Betreff: Information über die Sicherheitsmängel beim KKI 1 und entsprechende Notfallpläne für die Stadt Landshut und angrenzende Landkreise
- Beschluss Nr. 10 des Umweltsenates vom 08.12.2010

Referent: Ltd. Rechtsdirektor Hohn

Von den 10 Mitgliedern waren 9 bzw. 8 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

 wie folgt
mit gegen Stimmen beschlossen:

1. Von den Berichten und den Erläuterungen zur Notfall- und Evakuierungsplanung wird Kenntnis genommen.


9:0

2. In Ergänzung der im Plenum vom 01. April 2011 gefassten Resolution wird für die laufenden Sicherheitsüberprüfungen von KKI 1 und KKI 2 gefordert, insbesondere folgende Themenkreise einer grundsätzlichen Neubetrachtung zu unterziehen: Bündelung dreier kerntechnischer Anlagen an einem Ort, Notstromversorgung, Nebenkühlkreisläufe, Abklingbecken für abgebrannte Brennelemente, Verwendung von MOX-Brennelementen, Überfliegen mit Zivil- und Militärmaschinen, Absturz eines großen Verkehrsflugzeuges, Terroranschläge, Sabotage, Computerviren.

8:0

Landshut, den 11.04.2011

STADT LANDSHUT


Dr. Thomas Keyl
Bürgermeister