

## Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Plenums vom 29.06.2018

Betreff: Vorstellung der Ergebnisse der detaillierten Untersuchung zum Umbau der Biologie des Klärwerks der Stadtwerke Landshut auf eine einstufige Verfahrensweise

Referent: Werkleiter Armin Bardelle

Von den 45 Mitgliedern waren 38 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

                  einstimmig                    
mit -- gegen -- Stimmen beschlossen:

Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.

Die Stadtwerke Landshut werden beauftragt, den Umbau der Biologie des Klärwerks Landshut zu einer einstufigen Belebungsanlage (Variante 4 der Detailstudie des Ing.-Büros Dr. Born - Dr. Ermel GmbH) mit geschätzten Investitionskosten von 16,8 Mio. € brutto (Kostengenauigkeit laut Ing.-Büro: +/- 30 %, aktuelle Baupreissteigerung: 3,5%) durchzuführen.

Eine ggf. zu gegebener Zeit nachzurüstende 4. Reinigungsstufe ist auf jeden Fall zu gewährleisten.

Landshut, den 29.06.2018  
STADT LANDSHUT



Alexander Putz  
Oberbürgermeister